

Consumos de Agua Caliente Sanitaria según la Asociación Solar de la Industria Térmica (España)

La estimación del consumo de agua caliente se realiza utilizando valores medios diarios de referencia que atienden al tipo de edificio: viviendas, hospitales, residencias, etc.

Los consumos presentados corresponden a los valores incluidos en la Norma UNE 94002:2005 correspondientes a los consumos unitarios de agua caliente sanitaria a una temperatura de referencia de 45 °C

Criterio de demanda	Consumo unitario (litros/persona.día)	Número de Personas (n)
Escuela con duchas	30	0,2p/plaza
Cuarteles	40	1p/plaza pl/m2
Fábricas y talleres	30	1p/plaza pl/m2
Oficinas	3	0,5p/plaza
Gimnasios	30	1p/plaza pl/m2
Restaurantes	12	2p/plaza pl/m2
Cafeterías	2	3p/plaza pl/m2



Representante Oficial

Certificado Internacionalmente

